



Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Республике Бурятия в Хоринском районе

Октябрьская ул., д. 67, с. Хоринск, 671410
тел/факс: (8-30148) 22-4-98 E-mail: horin@03.rospotrebnadzor.ru <http://>_____
ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288, ИНН/КПП 0323121940

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

«26» февраля 2021 г.

№ 1

с. Хоринск

(место составления)

При проведении мероприятия по контролю (надзору) (либо при расследовании причин возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей), на основании распоряжения Заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Бальжановой В.Е. № 1 Е/Х-п от 27.01.2021г., в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Эгитуйская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» (далее по тексту ГБОУ «Эгитуйская СКОШИ») ОГРН 1020300567671, ИНН 0305000196.

(указать полное наименование объекта, адрес расположения, наименование юридического лица либо ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН, либо ФИО и адрес местожительства проверяемого гражданина)

выявлены нарушения санитарного законодательства (условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей): ГБОУ «Эгитуйская СКОШИ» расположено на отдельно стоящем земельном участке, огороженном металлическим профильным забором по всему периметру, на территории нет зеленых насаждений, в нарушении п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (приложение), где регламентировано - Собственная территория оборудуется наружным электрическим освещением, по периметру ограждается забором и зелеными насаждениями. Собственная территория должна быть озеленена из расчета не менее 50% площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок, в том числе и по периметру этой территории. (фото прилагается)

Внутренняя система водоснабжения не оборудована в спортзале для душевых в раздевалках и туалетных, в бане, прачечной, в кабинетах труда и домоводства, нет централизованной подводки водоснабжения к зданиям столовой, учебных корпусов (2х корпусов), помещения медицинского назначения, жилых корпусов, спортзала, прачечной, бани, котельной для бесперебойной подачи холодной и горячей воды и устройства систем подогрева воды в котельной, автономной подводкой горячей и холодной воды обеспечиваются помещения пищеблока (кухни), помещения медицинского назначения, прачечная (постирочная), санитарно-бытовые помещения, в нарушении п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (приложение), где

регламентировано - Здания хозяйствующих субъектов оборудуются системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. Сливные трапы оборудуются в производственных, складских, хозяйственных, подсобных и административно-бытовых помещений столовой (далее - пищеблока), в помещениях для стирки белья, душевых, туалетах, за исключением помещений, размещенных в жилых помещениях жилищного фонда и в дошкольных группах, размещенных в нежилых помещениях. Полы, оборудованные сливными трапами, должны быть оборудованы уклонами к отверстиям трапов. При отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения хозяйствующие субъекты оборудуются нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения. При отсутствии горячего централизованного водоснабжения в помещениях хозяйствующего субъекта устанавливаются водонагревающие устройства. (фото прилагается)

На момент проверки выявлено, что в жилых помещениях 3х корпусов в туалетных комнатах используется в накопительных емкостях вода из отопительной системы для мытья рук, душевых, к унитадам, в нарушении п. п. 2.6.4., 2.6.5., 2.9.7. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (приложение), где регламентировано п. 2.6.4. - Не допускается использование воды из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей. П. 2.6.5. Холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены для девушек, умывальные перед обеденным залом, помещения для стирки белья, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов. 2.9.7. Хозяйствующим субъектом должны быть созданы условия для мытья рук воспитанников, обучающихся и отдыхающих. (фото прилагается)

Питьевой режим в школе и жилых помещениях организован установлены куллеры с одноразовыми стаканами и для сбора грязных стаканов установлены урны, но на момент проверки установлено, что не достаточно одноразовых стаканов, в нарушении п. п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (приложение), где регламентировано - Питьевой режим организуется посредством стационарных питьевых фонтанчиков и (или) выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды или организуется посредством выдачи кипяченой питьевой воды. Вода, расфасованная в емкости и поставляемая в хозяйствующие субъекты, должна иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия. При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, проводится замена емкости по мере необходимости, но не реже, чем это предусмотрено сроком годности воды, установленным производителем. При использовании бутилированной воды хозяйствующий субъект должен быть обеспечена запасом чистой посуды (стеклянной, фаянсовой либо одноразовой), а также контейнерами для сбора использованной посуды одноразового применения. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические

требования к организации общественного питания населения" (приложение). П. 8.4.3. При организации питьевого режима с использованием упакованной питьевой воды промышленного производства, установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды (кулеров), кипяченой воды должно быть обеспечено наличие посуды из расчета количества обслуживаемых (списочного состава), изготовленной из материалов, предназначенных для контакта с пищевой продукцией, а также отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной посуды; контейнеров - для сбора использованной посуды одноразового применения. (фото прилагается)

Не во всех кабинетах оконные проемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами в учебных классах (каб. истории, математики и русского языка), в нарушении п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (приложение), где регламентировано - 2.4.13. Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками. (фото прилагается)

В кабинетах столярки, швейном используются разного спектра светового излучения желтого и белого, в нарушении п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (приложение), где регламентировано п. 2.8.5. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением. (фото прилагается)

В спальнях корпусов не предусмотрено дополнительные дежурные (ночные) освещения в коридорах, в нарушении п. 2.8.7. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (приложение), где регламентировано – п. 2.8.7. В спальнях корпусов дополнительно предусматривается дежурное (ночное) освещение в рекреациях (коридорах). (фото прилагается)

Во время не заменяются перегоревшие лампы в кабинетах истории, географии, в спальнях комнатах и не очищаются от загрязнений в кабинете столярки, в нарушении п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (приложение), где регламентировано – п. 2.8.9. Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений. (фото прилагается)

В спальном корпусе № 2. в спальне комнате разбито одно оконное стекло, в нарушение п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (приложение), где регламентировано – п. 2.8.3. Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения. (фото прилагается)

На момент проверки в кабинете географии, сельскохозяйственного труда на полу линолеум порван, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (приложение), где регламентировано – п. 2.5.2. Полы

не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. (фото прилагается)

На момент проверки во время учебного процесса установлено, что учащиеся рассаживаются на учебную мебель (парты, стулья) в соответствии с их ростом и возрастом, в нарушении п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (приложение), где регламентировано – п. 2.4.3. Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом. Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (кроме палаточных лагерей и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования). Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула. Парты (столы) расставляются в следующем порядке: меньшие по размеру - ближе к доске, большие по размеру - дальше от доски. Конторки размещают на последних от доски рядах. При организации образовательной деятельности без использования учебной доски мебель для учебных заведений может быть расставлена в ином порядке. Детей рассаживают с учетом роста, наличия заболеваний органов дыхания, слуха и зрения. При расположении парт (столов) используемых при организации обучения и воспитания, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, следует учитывать особенности физического развития обучающихся. В зависимости от назначения помещений используются различные виды мебели, при этом допускается использование многофункциональной (трансформируемой) мебели. В учебных помещениях табуретки и скамейки вместо стульев использоваться не должны. Вновь приобретаемая мебель должна иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия требованиям [ТР ТС 025/2012](#). Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Мебель для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов должна быть приспособлена к особенностям их психофизического развития, индивидуальным возможностям и состоянию здоровья. (фото прилагается)

В 3 корпусе полы деревянные, не ровные со щелями, стены и потолки в спальнях 3 корпусов на высоту 1м. 50 см. выкрашены масляной краской, далее побелены. Потолки в спальнях корпусах жилых комнатах и комнатах отдыха не ровные, с трещинами, в нарушении п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (приложение), где регламентировано – п. 2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. (фото прилагается)

Каждый корпус оборудован санитарными узлами, отдельно для девочек и мальчиков, но в спальном корпусе № 1; 2 по одному унитазу в не рабочем состоянии, в туалете писсуары в нерабочем состоянии, нет сидений на унитазах, не достаточно держателей туалетных бумаг в туалетных для мальчиков и девочек в учебных корпусах и спальнях корпусах, в нарушении п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (приложение), где регламентировано – п. 2.4.11. На каждом этаже объекта размещаются туалеты для детей и молодежи. На каждом этаже объектов организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

хозяйствующих субъектов социального обслуживания семьи и детей с круглосуточным пребыванием, загородных стационарных детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием оборудуются туалетные комнаты для детей (молодежи) разного пола. Площадь туалетов для детей до 3 лет должна составлять не менее 12 м, от 3 до 7 лет - 16,0 м; для детей старше 7 лет - не менее 0,1 м на ребенка. Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками. Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам*, быть исправным и без дефектов. (фото прилагается)

На момент проверки уборочный инвентарь хранится в раздевалке учебного корпуса № 2, в столярном кабинете, в жилых помещениях в туалетных комнатах, а не в специально отведенных местах, в нарушении п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (приложение), где регламентировано – 2.11.3. Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря. По окончании уборки весь инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается. Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по их применению. (фото прилагается)

В каждой группе имеются комнаты для верхней одежды, обуви, но нет помещения для просушивания одежды, обуви. В кладовой для хранения матрасов, одеял грязно, штукатурка с трещиной - упали кусочки, матрасы и одеяла лежат навалом на полу в нарушении п.п. 2.4.14., 2.11.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (приложение), где регламентировано – 2.4.14. В общежитиях (интернатах), кроме общежитий квартирного (гостиничного) типа, должны быть предусмотрены жилые комнаты и помещения общего пользования, в том числе:

на каждом этаже туалеты, умывальные, душевые, комнаты гигиены для девушек, помещения для стирки белья, гладильные, комнаты для сушки белья, кухни (за исключением специальных учебно-исправительных учреждений), помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря; кладовые для хранения хозяйственного инвентаря, бельевые (комнаты для раздельного хранения чистого и грязного белья), помещения для сушки одежды и обуви, помещения (камеры) для хранения личных вещей и иные подсобные помещения; 2.11.5. Смена постельного белья и полотенец осуществляется по мере загрязнения, но не реже 1-го раза в 7 дней. Грязное белье складывается в мешки и доставляется в прачечную. Для сбора и хранения грязного белья выделяется специальное помещение или место для временного хранения. Чистое белье хранится в отдельном помещении, в гладильной или в специальном месте в закрытых стеллажах или шкафах. Выдача чистого белья организуется так, чтобы было исключено его пересечение с грязным бельем. (фото прилагается)

Спортзал: В раздевалках спортзала нет внутренней системы водоснабжения для душевых и туалетных, в нарушение п. 3.4.9. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи" (приложение), где регламентировано – При спортивных залах оборудуются снарядные, раздевальные для мальчиков и девочек, туалеты, душевые. Площадь туалетов при спортивном зале должна составлять не менее 8,0 м, душевых - 12,0 м. (фото прилагается)

На момент проверки в обеденном зале вывешено ежедневное меню, но не указано калорийность порции, в нарушении п. 8.17. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (приложение), где регламентировано - 8.1.7. Организации, осуществляющие питание детей в организованных коллективах, должны размещать в доступных для родителей и детей местах (в обеденном зале, холле, групповой ячейке) следующую информацию: ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции; (фото прилагается)

На момент проверки на пищеблоке уборочный инвентарь хранится рядом с моечной у накопительной емкости для чистой воды, а также уборочный инвентарь хранится рядом со шкафом для хранения уборочного инвентаря, в нарушении п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (приложение). 2.19. Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений должен выделяться отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого должно осуществляться в специально отведенных местах. Уборочный инвентарь для туалета должен храниться отдельно от инвентаря для уборки других помещений. (фото прилагается)

Согласно п. 1. ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013 года для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, соответственно размещается знак о запрете курения, требования к которому и к порядку размещения которого устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В соответствии с «Требованиями к знаку о запрете курения и к порядку его размещения», утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.05.2014 года № 214 н, однако в ходе проведения проверки установлено, что у надворных туалетов, нет знаков запрета о курении табака и выявлены окурки и пустые пачки от сигарет, что является нарушением п.1. ч.1 ст. 12 ФЗ №15-ФЗ от 23.02.2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и нарушением «Требования к знаку о запрете курения и к порядку его размещения», утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12., прямо предписывающие, что знак о запрете курения размещается у каждого входа на территории, в здания и объекты, где курение табака запрещено, а также в местах общего пользования.

На момент проверки в котельной ГБОУ «Эгитуйская СКОШИ» в бытовой комнате водитель Ганжуров Содном Баторович курил сигареты, чем нарушила запрет курения, предусмотренный ч.1 ст.12 ФЗ от 23.02.2013 года №15 – ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». (Объяснительная и фото прилагается)

Согласно экспертного заключения № 1932 от 03.02.2021 г. выданного органом инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» к протоколу лабораторных испытаний № 1932 от 03.02.2021г. выданного испытательным лабораторным центром ОМ

в Еравнинском районе ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ в Хоринском районе» данный образец, проба № 1932 – Обед из 2 блюд не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (приложение).

указываются положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушения которых были выявлены при проверке

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения заболеваний (отравлений) людей), руководствуясь ч.2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Провести озеленение территория.
2. Сделать внутреннюю систему водоснабжения в спортзале для душевых в раздевалках и туалетных, в бане, прачечной, в кабинетах труда и домоводства,.
3. Организовать централизованную подводку водоснабжения к зданиям столовой, учебных корпусов (2х корпусов), помещение медицинского назначения, жилых корпусов, спортзала, прачечной, бани, котельной.
4. Запретить использовать воду из отопительной системы для мытья рук, душевых, к унитазам в жилых корпусах - немедленно.
5. В достаточном количестве приобрести одноразовые стаканы для использования в питьевом режиме в жилых корпусах - немедленно.
6. В учебных кабинетах оконные проемы оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами.
7. Не допускать в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным светоизлучением - немедленно.
8. Во время заменять перегоревшие люминисцентные лампы в учебных кабинетах и в спальнях корпусах - немедленно.
9. В спальнях корпусах дополнительно предусмотреть дежурное (ночное) освещение в рекреациях (коридорах).
10. Заменить в спальном корпусе № 2 в спальном комнате разбитое оконное стекло.
11. Заменить с дефектами ленолиум на полу в учебных классах.
12. Приобрести учебную мебель (парты, стулья) в соответствии с их ростом и возрастом.
13. Стены и потолки в учебных и жилых помещениях устранить дефекты и повреждения, сделать гладкими, без щелей, трещин, деформаций. Стены и панели должны быть выполнены из материалов, допускающих возможность проведения ежедневной уборки влажным способом, а также дезинфекции.
14. В жилых корпусах устранить течь в унитазах, писсуарах - немедленно.
15. Приобрести сидения на унитазах, держатели туалетных бумаг в туалетных для мальчиков и девочек в учебных корпусах и спальнях корпусах - немедленно.
16. Уборочный инвентарь хранить в специально отведенных местах в учебных, в жилых корпусах, на пищеблоке - постоянно.
17. Предусмотреть комнаты для просушивания одежды, обуви.
18. В кладовой для хранения матрасов, одеял сделать стеллажи, провести уборку помещения.
19. В обеденном зале ежедневно вывешивать ежедневное меню, утвержденное руководителем с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции - постоянно.
20. Установить знаки запрета о курении табака на входах территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено – немедленно.
21. Запретить курение на территории образовательного учреждения - постоянно

Ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий по предписанию возлагается на Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Эгитуйская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат».

полное наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ФИО индивидуального предпринимателя либо гражданина

Срок выполнения предписания и представления информации о принятых мерах в письменном виде с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение в ТО Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Хоринском районе (перечень документированной информации, подлежащей представлению в качестве подтверждения выполнения предписания)

«26» ноября 2021 г.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в суд общей юрисдикции, Арбитражный суд, в вышестоящий орган государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в установленном законодательством порядке.

Начальник ТО

должность должностного лица ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Хоринском районе

(подпись)

Жамбалов Б.Б.

(фамилия, инициалы)

Копию настоящего предписания получил (а) «26» февраля 2021 г.

Представитель юридического лица
Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Эгитуйская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат»

должность

(подпись)

Апханова Д.А.

(фамилия, инициалы)